



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Кашинская межрайонная  
прокуратура**

ул. Анатолия Луначарского, 22/1, г. Кашин,  
Тверская область, 171640

30.05.2024

77-2024

№



404918 474318

И.о. директора Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения Булатовская средняя  
общеобразовательная школа

Кольцовой И.Б.

д.94, д.Булатово, Кашинский  
городской округ, Тверская  
область, 171621

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о несовершеннолетних, в части соблюдения  
требований пожарной безопасности при  
организации летнего отдыха в  
образовательном учреждении

Кашинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, в части соблюдения требований пожарной безопасности при организации летнего отдыха в деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Булатовская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ Булатовская СОШ).

Конституция Российской Федерации в статьях 20, 40 гарантирует право каждого на жизнь и здоровье.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

На основании ст.ст. 1, 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» регламентировано, что руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,

КШ (22) 002331

Кашинская межрайонная прокуратура  
Тверской области  
№ 77-2024/Прдп222-24-20280035



постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР № 390), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Установлено, что в период с 03.06.2024 по 18.06.2024 на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Булатовская средняя общеобразовательная школа предусмотрена работа лагеря труда и отдыха для детей от 14 до 18 лет. Лагерь рассчитан на 5 чел. Произведено заключение договоров о взаимодействии по трудоустройству несовершеннолетних с колхозом «Красная звезда».

В ходе проведенной Кашинской межрайонной прокуратурой с привлечением в качестве специалистов сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области 23.05.2024г. проверки соблюдения законодательства в области пожарной безопасности в деятельности МБОУ Булатовская СОШ (Кашинский городской округ, д. Булатово, д.94), выявлены следующие нарушения требований Правил пожарной безопасности:

В нарушение п. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020, в инструкциях о мерах пожарной безопасности МБОУ Булатовская СОШ вопросы порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши; предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв и перечне должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты, не отражены.

На объекте защиты (здание МБОУ Булатовская СОШ) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, отсутствует. (Нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 54).

- В нарушение п.3 Правил противопожарного режима программа вводного противопожарного инструктажа разработана не в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».



В нарушение п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, отсутствует.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей (здание МБОУ Булатовская СОШ) не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 30);

В нарушение п. 16 «д» Правил противопожарного режима сняты двери лестничной клетки на первом этаже в левом крыле здания МБОУ Булатовская СОШ

Кроме того, отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 14).

В нарушение п. 27 «а» Правил противопожарного режима на путях эвакуации в помещении мастерской установлен порог (технологический), препятствующий безопасной эвакуации.

В подсобном помещении кабинета иностранного языка эксплуатируется электрический выключатель с поврежденным корпусом (Нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020г. п. 35 «б»).

В нарушение п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения котельной, не обеспечено.

Выявленные нарушения существенно влияют на осуществление прав лиц, находящихся в здании МБОУ Булатовская СОШ в период летней оздоровительной компании, на безопасность жизни и здоровья.

В соответствии с требованиями ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей является дисциплинарным проступком, за которое работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание замечания выговора или увольнения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, принять меры к устранению нарушений законодательства, в части соблюдения требований пожарной безопасности при организации летнего отдыха в деятельности Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Булатовская средняя общеобразовательная школа.

2. О дате и времени рассмотрения настоящего представления прошу заблаговременно в письменной форме уведомить Кашинского межрайонного прокурора.

3. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона, а также сведения о выполнении мероприятий, необходимо проинформировать Кашинскую межрайонную прокуратуру в письменном виде в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



Е.П. Кузин